PLV :

PRÉFET DE L'EURE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Normandie

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)
ZAC de Thuit Anger
62 voie Romaine
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 16 janvier 2024

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SERPN

Prélèvement	00165248
Unité de gestion	SERPN (UGE 0146)
Installation	AMFREVILLE-SAINT-AMAND (UDI 000327)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000001390)
Commune	HARENGERE (LA)
Localisation exacte	Mairie

Prélevé le :	jeudi 11 janvier 2024 à 11h40
par :	LABEO JFT
Type visite :	D1
Type d'eau :	T
Motif :	contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3	NFU				2,00
Température de l'eau	10,5	°C				25,00
Conductivité à 25°C	696	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,32	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,34	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 Code SISE de l'analyse : 00168389 Référence laboratoire : U24.319-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	27,5	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00165248)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire
Mouloud BOUKERFA